

Зарегистрирована
ОНД и ПР по г. Нижневартовск

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

" 16 " 05 20 22 г.
Регистрационный № 71875 000-10-03407; № 86-08-2022-005878

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ф1.1. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сад № 67 «Умка» (МБДОУ ДС №67 «Умка»)

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Щеголева Оксана Валерьевна, заведующий МБДОУ ДС №67 «Умка» на основан
Устава.

Основной государственный регистрационный номер записи с
государственной регистрации юридического лица 1028600962510

Идентификационный номер налогоплательщика 8603092334

Место нахождения объекта защиты Ханты-Мансийский автономный округ
Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д.2 (корпус №2)

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического
(физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты
628615, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Нижневартовск, ул. Дзержинского, дом 4 (корпус №1), телефон 8(3466)46-
8(3466)46-95-96 E-mail: skazka67@yandex.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении
реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной
пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)
здание введено в эксплуатацию 25.10.1987 год

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции,
капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному
ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились
соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1.
1.4	Высота здания	6,5м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1347,4кв.м
1.7	Объем здания	7233куб.м.
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система ПС на базе ППКОП Сигнал – 20П и пульта управления С-2000, система оповещения 3го типа на базе усилителя «Jedia», ПАК «Стрелец-Мониторинг», ВПВ имеется ПК – 8шт, диаметр 51мм, НПВ – ПГ – 2, водопроводная сеть хозяйственно питьевая, диаметр ввода 100мм, давление 6,5 кг/куб.м.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты	
	Расчеты оценки пожарного не выполнялись	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара	
	Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки отсутствует.	
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется

		требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния от Объекта должны быть до ближайших зданий I, II степени огнестойкости не менее 6 метров, III степени огнестойкости не менее 8 метров, IIIa, IIIб, IV, V степени огнестойкости не менее 10 метров (приложение 1, таблица 1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (пункты 1,2, 3 и т.д.)	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты 1.2. 3 и т.д.)	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Проезды и пешеходные пути, ведущие к Объекту, должны обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданию (приложение 1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 1.2. 3 и т.д.)	выполняется


		<p>Ширина проездов для подъезда пожарной техники к Объекту должна быть не менее 3,5 метров (п. 2.9., таблица 8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Ширина проездов для пожарной техники в пределах фасада здания Объекта должна быть не менее 4,5 метров (п. 2.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).</p> <p>Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам Объекта должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники (п. 2.1.3.ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»).</p> <p>Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания Объекта должно быть 5-8 метров. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (приложение 1, п. 2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).</p>	
4.4	Конструктивные и объемно-	СП 2.13130.2012 «Системы	

	планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 1,2, 3 и т.д.)	
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.2, 3 и т.д.)	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 1.2, 3 и т.д.)	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	"СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; "СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункты 1. 2, 3 и т.д.)	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты 1.2, 3 и т.д.) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункты 1.2, 3 и т.д.)	выполняется

4.9	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «об утверждении правил Противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 1.2. 3 и т.д.) «Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требования к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи, части)</p>	выполняется
-----	---	---	-------------

Настоящая декларация разработана
 Нагаевой Динарой Гаясовной, заместителем заведующего

Заведующий МБДОУ ДС №67 «Умка»
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))



(Подпись)

"*01*" *сентября* 20*22* г.



М.П.